

GAS – Checkliste für die Hausschau

Erdgas ist immer die richtige Entscheidung!

Es ist wirtschaftlich, vielseitig einsetzbar, schont die Umwelt und vor allem ist es sicher und ungiftig!

Trotzdem sollte jeder mit seinen Gasanlagen und Gasgeräten richtig umgehen, um bei den Anwendungen auf ein Höchstmaß an Sicherheit vertrauen zu können.

Es gilt stets 3 Regeln zu beachten:

- Regel 1
Gasanlagen und Gasgeräte sollten regelmäßig von einer Fachfirma überprüft werden!
- Regel 2
**Sollten Störungen oder Schäden an Gasleitungen, Gasanlagen oder Gasgeräten auftreten, müssen immer Fachleute hinzugezogen werden!
Dies ist kein Betätigungsfeld für den Heimwerker!**
- Regel 3
Den Haus- und Wohnungs-Check einmal im Jahr durchführen!

Haus- oder Wohnungs-Check:

		JA	NEIN
1.	Sind alle Absperreinrichtungen, wie Zähler und Hausanschlüsse frei zugänglich?		
2.	Sind alle Gasleitungen in einem einwandfreien Zustand? Dies ist besonders in feuchten und unbelüfteten Räumen wichtig. Es müssen auch die Wand- und Deckendurchführungen auf ihren Zustand kontrolliert werden.		
3.	Sind alle Gasleitungen richtig befestigt?		
4.	Am Gasgerät: Brennt die sichtbare Flamme durchgehend blau?		
5.	Ist das Gasgerät intakt? Es dürfen keine Rußspuren, Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche vorhanden sein!		
6.	Sind Lüftungsöffnungen an den Verkleidungen vorhanden?		
7.	Hat der Raum wo das Gasgerät aufgestellt wurde eine Verbrennungslüftungs-Öffnung an der Wand oder Tür?		

8.	Kann nach evtl. Renovierungsarbeiten die Verbrennungsluft-Zufuhr noch sichergestellt sein?		
9.	Sind die Schlauchleitungen vom Herd zur Gassteckdose ohne Knicke verlegt und wurde der Sicherheitsabstand zu heißen oder entflammaren Quellen eingehalten?		
10.	Wurde beim Kauf einer neuen Dunstabzugshaube oder eines Wäschetrockners mit Abluft mit einem Fachmann gesprochen? Dieser kennt die Vorschriften für die Frischluftzufuhr!		

Haben SIE alle Fragen ehrlich beantwortet?

Auswertung: JA!

Super – Wie es aussieht ist die Gasanlage augenscheinlich in Ordnung!

Auswertung: NEIN!

Wurde eine Schwachstelle durch den Haus- und Wohnungs-Check gefunden, sollte so bald wie möglich eine Fachfirma hinzugezogen werden.

Duftstoffe wurden beigemischt!

Erdgas ist normalerweise geruchlos. Zur Sicherheit wird deshalb vom Netzbetreiber ein spezieller, unverwechselbarer „Duftstoff“ beigemischt. Dieser „Duftstoff“, der sehr unangenehm riecht, kann schon bei der kleinsten ausgetretenen Menge erschnuppert werden.

Wer diesen Geruch einmal testen möchte, kann sich gerne eine „Duftprobe“ bei den STADTWERKEN ROTH abholen.

Flyer: Erdgas – So riecht es! Duftprobe mit Duftstoff THT